

Дымоходы, BaltGaz

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ A001-01.000ПС

(обозначение изделия)

Дымоходы предназначены для забора воздуха и удаления продуктов сгорания природного газа ГОСТ 5542-87 или сжиженного газа ГОСТ 20448-90 из котлов, предназначенных для использования коаксиальных дымоходов.

Наименование	Обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Эскиз
Труба выходная	A001-01.000	Ø60/100, L = 750	1,5	
Колено стартовое	A001-02.000	Ø60/100, с углом 90°	0,7	
Удлинитель коаксиальный	A001-03.000	Ø60/100, L = 500	0,9	
Удлинитель коаксиальный	A001-04.000	Ø60/100, L = 1000	1,8	
Удлинитель коаксиальный	A001-08.000	Ø60/100, L = 250	0,48	
	-01	L = 200	0,39	
	-02	L = 400	0,74	
Колено промежуточное	A001-17.000	Ø60/100, с углом 90°	0,7	

1) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 500 мм, BaltGaz, арт. BG0002

Комплект поставки:

Упаковка удлинителя коаксиального A001-30.000:

Удлинитель коаксиальный A001-03.000

Паспорт A001-01.000ПС

1 комплект

1 шт.

1 шт.

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе.

- 2) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 1000 мм, BaltGaz, арт. BG0003

Комплект поставки:

Упаковка удлинителя коаксиального A001-40.000:	1 комплект
Удлинитель коаксиальный A001-04.000	1 шт.
Паспорт A001-01.000ПС	1 шт.

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе.

- 3) Труба выходная Ø60/100 мм, длина 750 мм, BaltGaz, арт. BG0004

Комплект поставки:

Упаковка трубы выходной A001-50.000:	1 комплект
Труба выходная A001-01.000	1 шт.
Паспорт A001-01.000ПС	1 шт.

Герметизация зазора между стеной и трубой выходной A001-01.000 со стороны помещения осуществляется с помощью фланца A001-01.005, с внешней стороны (уличной) с помощью фланца A001-01.006.

Фланцы A001-01.005 и A001-01.006 в комплект поставки не входят.

- 4) Колено стартовое 90°, Ø60/100 мм, BaltGaz, арт. BG0005

Комплект поставки:

Упаковка колена стартового A001-60.000:	1 комплект
Колено стартовое A001-02.000	1 шт.
Манжета A001-02.003	1 шт.
Хомут A001-02.004	1 шт.
Винт Ph-4,2×19 DIN 7981F	2 шт.
Паспорт A001-01.000ПС	1 шт.

Фиксация колена стартового A001-02.000 на котле осуществляется с помощью хомута A001-02.004 и двух винтов Ph-4,2×19 DIN 7981F. Герметизация соединения колена стартового с котлом осуществляется с помощью манжеты A001-02.003.

- 5) Колено промежуточное 90°, Ø60/100 мм, BaltGaz, арт. BG0007

Комплект поставки:

Упаковка колена промежуточного A001-61.000:	1 комплект
Колено промежуточное A001-17.000	1 шт.
Паспорт A001-01.000ПС	1 шт.

Герметизация соединения колена промежуточного с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух внутренних резиновых колец, установленных в колене.

- 6) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 250 мм, BaltGaz, арт. BG0020

Комплект поставки:

Упаковка удлинителя коаксиального A001-31.000:	1 комплект
Удлинитель коаксиальный A001-08.000	2 шт.
Паспорт A001-01.000ПС	2 шт.

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе.

- 7) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 200 мм, BaltGaz, арт. BG0026

Комплект поставки:

Упаковка удлинителя коаксиального A001-32.000:	1 комплект
Удлинитель коаксиальный A001-08.000-01	2 шт.
Паспорт A001-01.000ПС	2 шт.

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе.

- 8) Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 400 мм, BaltGaz, арт. BG0027

Комплект поставки:

Упаковка удлинителя коаксиального A001-33.000:	1 комплект
Удлинитель коаксиальный A001-08.000-02	1 шт.
Паспорт A001-01.000ПС	1 шт.

Герметизация соединения удлинителя коаксиального с коаксиальными трубами осуществляется с помощью двух внутренних резиновых колец, установленных в удлинителе.

Категория помещения для эксплуатации дымоходов должна соответствовать группе 3 ГОСТ 15150-69.

Температура продуктов сгорания должна быть не менее 110 °С и не более 200 °С.

Транспортирование и хранение дымоходов должно осуществляться в соответствии с условиями транспортирования и хранения по группе (1Л) ГОСТ 15150-69.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие дымоходов требованиям ТУ 25.11.23-001-42003024-2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации дымоходов – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребителя со дня получения покупателем (потребителем).

<input type="checkbox"/> Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 500 мм, BaltGaz, арт. BG0002 <input type="checkbox"/> Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 1000 мм, BaltGaz, арт. BG0003 <input type="checkbox"/> Труба выходная Ø60/100 мм, длина 750 мм, BaltGaz, арт. BG0004 <input type="checkbox"/> Колено стартовое 90°, Ø60/100 мм, BaltGaz, арт. BG0005 <input type="checkbox"/> Колено промежуточное 90°, Ø60/100 мм, BaltGaz, арт. BG0007 <input type="checkbox"/> Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 250 мм BaltGaz, арт. BG0020 <input type="checkbox"/> Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 200 мм BaltGaz, арт. BG0026 <input type="checkbox"/> Удлинитель коаксиальный Ø60/100 мм, длина 400 мм BaltGaz, арт. BG0027	
соответствует ТУ 25.11.23-001-42003024-2020 и признан годным для эксплуатации	
Дата изготовления	____/____/____ число, месяц, год
Штамп ОТК	

Дата продажи	____/____/____ число, месяц, год	Заполняется продавцом
Штамп магазина		